

ROYAUME DU MAROC

Redal

GESTION DELEGUEE DES SERVICES DE DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE, EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT LIQUIDE
DE LA WILAYA RABAT-SALE

DIRECTION INFRASTRUCTURES ET INVESTISSEMENTS

REUTILISATION DES EAUX USEES EPUREES POUR
L'ARROSAGE DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE SKHIRATE

BASSIN ET STATION DE POMPAGE A LA STEP SKHIRATE

TRACE EN PLAN ET PROFIL EN LONG DES CONDUITES
D'AMENEE ET TROP PLEIN DU BASSIN

DATE :	ECHELLE : 1/500 ;1/100 ;1/1000	PLAN N° : 3
Projeté par :	Chef projet :	
Vérifié par :	Validé par :	FORMAT : A0

IND.	DATE	MODIFICATIONS	APP.

Identification : Plan de situation / MISSION / PLAN / C / NOM DU FICHER / A_1 / INDICE

Profil entre les noeuds P1-P6

Echelle en X : 1/1000

Echelle en Y : 1/100



PC : 35.00 m

Numéros des noeuds	P1		P2	P3	P4		P5	P6
Cote TN	42.08		41.49	41.09	40.99		40.90	40.33
Cotes GII	39.45		39.19	39.04	38.93		38.64	37.25
Profondeurs GII	2.64		2.30	2.06	2.06		2.25	3.08
Distances partielles		39.94	23.23	15.74	44.52		17.68	
Distances cumulées	0.00		39.94	63.16	78.90		123.42	141.10
Pentes (Projet)		-0.7 %					-7.9 %	
Dimensions et Matériaux		PVC / PEHD DN600						

Profil entre les noeuds R1-R8

Echelle en X : 1/1000

Echelle en Y : 1/100



PC : 30.00 m

Numéros des noeuds	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Cote TN	40.27	40.04	40.02	40.22	40.25	40.90	39.76	37.44
Cotes GII	39.34	39.29	39.05	38.83	38.64	38.43	38.19	37.94
Profondeurs GII	0.93	0.75	0.97	1.39	1.61	2.47	1.57	-0.50
Distances partielles		13.00	59.40	54.86	46.33	53.03	60.00	62.00
Distances cumulées	0.00	13.00	72.39	127.25	173.59	226.62	286.62	348.62
Pentes (Projet)					-0.4 %			
Dimensions et Matériaux					135A-0600 / PE DN600			